NANOLAB LABORATUVAR HİZMETLERİ
Kimya Gıda Danışmanlık Çevre Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adnan Kahveci Mah. Çankaya Cad.
Vadi İş Merkezi Kat:2-3 Beylikdüzü / İSTANBUL
Tel & Faks: +90 212 855 48 10 - +90 212 855 48 33
www.nano-lab.com.tr - info@nano-lab.com.tr

AB-0566-T
C21-4171/0
06-21

YET.BELGE NO:Y-34/312/2018

Deney Raporu
Test Report

Rapor/Rev No/Yayın T.	**: C21-4171/0/14.06.2021**
Numuneyi Gönderen	: DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
	: DEMİRTAŞ ORG.SAN.BÖLG. GÜL SOK. NO:11, OSMANGAZİ/BURSA
Numune Adı	: ATIKSU
Analiz Amacı	: SAİS Bütünleşik Karşılaştırma Testi
Numunenin Alınış ve Kabul Tarihi	: 02.06.2021 / 02.06.2021
Analiz Baş.-Bitiş Tarihi	: 02.06.2021 / 03.06.2021
Örnek Alınma Şekli	: Anlık Numune
Numuneyi Alan	: Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Gözetiminde Nanolab Laboratuvarı Yetkili Personeli
Numune'nin Alındığı Yer	: SAİS KABİNİ
Örnek Alınma Metodu	: TS ISO 5667-10
Hava Koşulları	: 16°C BULUTLU
Şahit Bilgisi	: VERİLMEDİ
Sıcaklık	: 4°C
Numune Miktarı	: 7,5 LT
Mühür No	02361
Numune Ambalajı	: Plastik ve Cam Şişe
Koruma Koşulları	: Kimyasal Koruma - Soğuk Zincir
Teklif Talep No	: T21AS0097

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Nanolab Laboratuvar Hizmetleri Kimya Gıda Danışmanlık Çevre Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti. , TÜRKAK' tan AB-0566-T akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO / IEC 17025 standartına göre akredite edilmiştir.
Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanınma anlaşması imzalanmıştır.
Deney ve / veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

Deney Sorumlusu
Can KARADENİZ
e-imzalıdır

Alaettin ÖZDEMİR
e-imzalıdır

Onaylayan
14.06.2021
Ahmet İnanç ŞIK
Laboratuvar Müdürü
e-imzalıdır

Mühür
NANOLAB ÇEVRE-İSG LABORATUVARI İSTANBUL
e-imzalıdır

BDDCFA51

Bu rapor laboratuvarın izni olmadan ticari ve reklam amaçlı tamamen veya kısmen çoğaltılamaz/yayımlanamaz. Raporda verilen sonuçlar 02.06.2021 tarihinde Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Gözetiminde Nanolab Laboratuvarı Yetkili Personeli tarafından DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ firmasından alınan numuneye aittir. İmzasız ve kaşesiz sayfalar geçersizdir. Firma/Tesis tarafından talep edilmemesi nedeni ile belirsizlik hesapları eklenmemiştir. Akreditasyon Sertifikası sadece deney metotlarının kapsamı ile sınırlıdır. Bunun dışında verilen görüş ve yorumların yeterliliği akreditasyon kapsamında değildir. Bu rapora yapılacak itirazlar için geçerli süre, rapor tarihinden itibaren 15 gündür.
Bu rapor, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır. Müşteriye elektronik ortamda gönderilmiştir. E-imzalı orijinal raporun, elektronik ortamda arşivlenmesi ve istenildiği takdirde yetkili mercilere sunulması müşteri sorumluluğundadır.

YET.BELGE NO:Y-34/312/2018

NANOLAB LABORATUVAR HİZMETLERİ
Kimya Gıda Danışmanlık Çevre Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adnan Kahveci Mah. Çankaya Cad.
Vadi İş Merkezi Kat:2-3 Beylikdüzü / İSTANBUL
Tel & Faks: +90 212 855 48 10 - +90 212 855 48 33
www.nano-lab.com.tr - info@nano-lab.com.tr

Deney Raporu
Test Report

AB-0566-T
C21-4171/0
06-21

Analiz	Metot / Cihaz	Birim	Sonuç	SD1 SKKY Tablo 19
*Askıda Katı Madde (AKM) Tayini	SM 2540 D	mg/L	20,40	200
*Çözünmüş Oksijen Tayini	ASTM D 888	mg O2/L	5,95	-
*İletkenlik Tayini	SM 2510 B	µs/cm	5530	-
*pH Tayini	SM 4500 H+ B	-	7,62	(6 - 9)
*Yağ ve Gres Tayini	SM 5520 B	mg/L	<10	20
*Toplam Kjeldahl Azotu Tayini	SM 4500-Norg B	mg/L	9,52	20
*Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini	SM 5220 B	mg/L	94,8	400
*Toplam Siyanür Tayini	SM 4500-CN C SM 4500-CN E	mg/L	<0,038	1
*Toplam Fosfor Tayini(1)	SM 4500-P B SM 4500-P D -	mg/L	0,49	2
*Florür Tayini	SM 4500-F B SM 4500-F D	mg/L	0,85	15
*Bakır (Cu) Tayini	SM 3030 K, EPA 6020 A	mg/L	<0,028	3
*Çinko (Zn) Tayini	SM 3030 K, EPA 6020 A	mg/L	<0,66	5
*Civa (Hg) Tayini	SM 3030 K, EPA 6020 A	mg/L	<0,002	-
*Demir (Fe) Tayini	SM 3030 K, EPA 6020 A	mg/L	<0,229	10
*Kadmiyum (Cd) Tayini	SM 3030 K, EPA 6020 A	mg/L	<0,031	0,1
*Krom (VI) Tayini	SM 3500-Cr B	mg/L	<0,304	0.5
*Kurşun (Pb) Tayini	SM 3030 K, EPA 6020 A	mg/L	<0,025	2
*Renk Tayini	TS EN ISO 7887 C	Pt-Co	196,28	280
*Sülfat Tayini	SM 4500 SO4-2 E	mg/L	1102,8	1500
*Toplam Krom (Cr) Tayini	TS EN 12457-4 , EPA 3051 A, EPA 6020 A	mg/L	<0,005	-

Mühür

NANOLAB ÇEVRE-İSG LABORATUVARI İSTANBUL

e-imzalıdır

BDDCFA51

Bu rapor laboratuvarın izni olmadan ticari ve reklam amaçlı tamamen veya kısmen çoğaltılamaz/yayımlanamaz. Raporda verilen sonuçlar 02.06.2021 tarihinde Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Gözetiminde Nanolab Laboratuvarı Yetkili Personeli tarafından DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ firmasından alınan numuneye aittir. İmzasız ve kaşesiz sayfalar geçersizdir. Firma/Tesis tarafından talep edilmemesi nedeni ile belirsizlik hesapları eklenmemiştir. Akreditasyon Sertifikası sadece deney metotlarının kapsamı ile sınırlıdır. Bunun dışında verilen görüş ve yorumların yeterliliği akreditasyon kapsamında değildir. Bu rapora yapılacak itirazlar için geçerli süre, rapor tarihinden itibaren 15 gündür.
Bu rapor, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır. Müşteriye elektronik ortamda gönderilmiştir. E-imzalı orijinal raporun, elektronik ortamda arşivlenmesi ve istenildiği takdirde yetkili mercilere sunulması müşteri sorumluluğundadır.

YET.BELGE NO:Y-34/312/2018

NANOLAB LABORATUVAR HİZMETLERİ
Kimya Gıda Danışmanlık Çevre Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adnan Kahveci Mah. Çankaya Cad.
Vadi İş Merkezi Kat:2-3 Beylikdüzü / İSTANBUL
Tel & Faks: +90 212 855 48 10 - +90 212 855 48 33
www.nano-lab.com.tr - info@nano-lab.com.tr

Deney Raporu
Test Report

AB-0566-T
C21-4171/0
06-21

Analiz	Metot / Cihaz	Birim	Sonuç	SD1 SKKY Tablo 19
*Sıcaklık Tayini	SM 2550 B	ºC	33,1	-

[1] S.D: SKKY Tablo 19, Anlık Numune sınır değerler.

1. * ile belirtilen parametreler Y-34/312/2018 Nolu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi ve AB-0566-T No'lu Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Sertifikası kapsamındadır.

2.Ön İşlem: Özütleme Metodu [1]

Onay Tarihi
14.06.2021

Mühür

NANOLAB ÇEVRE-İSG LABORATUVARI İSTANBUL

e-imzalıdır

BDDCFA51

Bu rapor laboratuvarın izni olmadan ticari ve reklam amaçlı tamamen veya kısmen çoğaltılamaz/yayımlanamaz. Raporda verilen sonuçlar 02.06.2021 tarihinde Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Gözetiminde Nanolab Laboratuvarı Yetkili Personeli tarafından DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ firmasından alınan numuneye aittir. İmzasız ve kaşesiz sayfalar geçersizdir. Firma/Tesis tarafından talep edilmemesi nedeni ile belirsizlik hesapları eklenmemiştir. Akreditasyon Sertifikası sadece deney metotlarının kapsamı ile sınırlıdır. Bunun dışında verilen görüş ve yorumların yeterliliği akreditasyon kapsamında değildir. Bu rapora yapılacak itirazlar için geçerli süre, rapor tarihinden itibaren 15 gündür.
Bu rapor, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır. Müşteriye elektronik ortamda gönderilmiştir. E-imzalı orijinal raporun, elektronik ortamda arşivlenmesi ve istenildiği takdirde yetkili mercilere sunulması müşteri sorumluluğundadır.